



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje, stari del Tržiča; pipa za Mošenikom 9 (BRODI)
Številka vzorca: 25/129063
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 09:40
Mesto odvzema: Vodovod Mestni, omrežje, stari del Tržiča; pipa za Mošenikom 9 (BRODI)
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129063-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129063-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; pipa v Casa Latina
Številka vzorca: 25/129064
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 09:30
Mesto odvzema: Vodovod Preska - BPT, omrežje; pipa v Casa Latina
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129064-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129064-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - BPT - rezervni vodni vir (Preska 14)
Številka vzorca: 25/129065
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 09:10
Mesto odvzema: Vodovod Preska - BPT, BPT - rezervni vodni vir (Preska 14)
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129065-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129065-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 25/129066
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 09:55
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, vodohran Podljubelj, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129066-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129066-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Žegnan Studenc, po UV
Številka vzorca: 25/129067
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar Žegnan Studenc, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129067-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129067-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar B10; ob Pot na Bistriško Planino 20
Številka vzorca: 25/129068
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 10:10
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar B10; ob Pot na Bistriško Planino 20, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129068-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129068-M



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - omrežje okrog Peka; vrtec Palček, pipa v kuhinji (Cesta Ste Marie Aux Mines 289)
Številka vzorca:	25/129069
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel:	Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	02.12.2025 09:20
Mesto odvzema:	Vodovod Žegnani Studenec, omrežje okrog Peka; vrtec Palček, pipa v kuhinji (Cesta Ste Marie Aux Mines 289)
Vzorec sprejel:	Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). V vzorcu so najdene koliformne bakterije, 4 CFU/100 ml.

Ocenjujemo, da prisotnost koliformnih bakterij neposredno ne ogroža zdravja ljudi. Predlagamo, da s pregledom vodovodnega sistema ugotovite vzroke za nastalo neskladje ter ukrepate v skladu z ugotovitvami. Učinkovitost izvedenih ukrepov naj se preveri s ponovnim preskušanjem vzorca pitne vode.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129069-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129069-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje okrog Peka; vrtec Palček, pipa v kuhinji (Cesta Ste Marie Aux Mines 289)
Številka vzorca: 25/131818
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 09.12.2025 09:20
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, omrežje okrog Peka; vrtec Palček, pipa v kuhinji (Cesta Ste Marie Aux Mines 289)
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 09.12.2025 12:30

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/131818-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/131818-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Vetrno, po UV
Številka vzorca: 25/129070
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 10:50
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, vodohran Vetrno, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129070-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129070-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Gozd; Gozd 9
Številka vzorca: 25/129071
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 11:00
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, omrežje Gozd; Gozd 9, garaža, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129071-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129071-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vrtina Brezje
Številka vzorca: 25/129072
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 02.12.2025 10:25
Mesto odvzema: Vodovod Brezje, vrtina Brezje, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 02.12.2025 13:40

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/129072-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/129072-M