



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - črpališče Ravne, po UV
Številka vzorca: 25/83997
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 10:10
Mesto odvzema: Vodovod Mestni, črpališče Ravne, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/83997-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/83997-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran BPT1 (Virje)
Številka vzorca: 25/83998
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 11:50
Mesto odvzema: Vodovod Preska - BPT, vodohran BPT1 (Virje), za UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/83998-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/83998-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 25/83999
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 10:25
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, vodohran Podljubelj, dotok, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/83999-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/83999-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Žegnan Studenc, po UV
Številka vzorca: 25/84000
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 10:45
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar Žegnan Studenc, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84000-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84000-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje; pipa v Dolina 15
Številka vzorca: 25/84001
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 09:50
Mesto odvzema: Vodovod Dolina, omrežje; pipa v Dolina 15
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84001-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84001-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Hudo; pipa na dotoku v vodohran
Številka vzorca: 25/84002
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 11:20
Mesto odvzema: Vodovod Brezje, omrežje Hudo; pipa na dotoku v vodohran
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84002-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84002-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Jelendol, za UV
Številka vzorca: 25/84003
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 09:40
Mesto odvzema: Vodovod Jelendol, vodohran Jelendol, za UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84003-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84003-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Paloviče, Paloviče 4
Številka vzorca: 25/84004
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 11:05
Mesto odvzema: Vodovod Paloviče, omrežje Paloviče, Paloviče 4, kuhinja, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84004-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84004-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar)
Številka vzorca: 25/84005
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 12.08.2025 11:35
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, omrežje Kranjska, Podvasca, Pristava; Hladnikova 17 (Špica bar), točilni pult, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 12.08.2025 12:45

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/22091-25/84005-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-25/22091-25/84005-M