



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Podljubelj
Številka vzorca: 24/36671
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.04.2024 09:50
Mesto odvzema: Vodovod Črni Gozd, Črni Gozd - rezervni vodni vir
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36671-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36671-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - črpališče Ravne, po UV
Številka vzorca: 24/36672
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.04.2024 09:15
Mesto odvzema: Vodovod Mestni, črpališče Ravne, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36672-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36672-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - rezervoar Žegnan Studenc, po UV
Številka vzorca: 24/36673
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.04.2024 10:05
Mesto odvzema: Vodovod Žegnani Studenec, rezervoar Žegnan Studenc, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36673-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36673-M



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Številka vzorca:	24/36674
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel:	Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	10.04.2024 10:40
Mesto odvzema:	Vodovod Žegnani Studenec, omrežje Zvirče, retnje, Breg, Žiganja vas; pipa v Avtocenter Žepič; Retnje 45
Vzorec sprejel:	Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36674-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36674-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - vodohran Vetrno, po UV
Številka vzorca: 24/36675
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.04.2024 11:10
Mesto odvzema: Vodovod Vetrno - Gozd, vodohran Vetrno, po UV, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36675-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36675-M



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - omrežje Popovo, Vadiče; Popovo 4
Številka vzorca: 24/36676
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: KOMUNALA TRŽIČ D.O.O., MLAKA 6, 4290 Tržič
Vzorec odvzel: Marko Erjavec, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 10.04.2024 10:20
Mesto odvzema: Vodovod Brezje, omrežje Popovo, Vadiče; Popovo 4, mlekarna, pipa
Vzorec sprejel: Marko Erjavec
Kraj in čas sprejema: Kranj, 10.04.2024 13:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena skladnosti

Vzorec je skladen z upoštevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Glede na rezultate opravljenih preskušanj ocenjujemo vzorec kot zdravstveno ustrezen.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-23/22091-24/36676-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-23/22091-24/36676-M